


Energiesparen im Klassenzimmer

CHECKLISTE



Wärme

- ✓ Ist die **Raumtemperatur** angemessen?
 - ! Unsere Empfehlungen:
Klassenräume, Büros, Aufenthaltsräume, Mehrzweckräume, Lehrerzimmer: **19°C**
Werkräume, Werkstätten, Lehrküchen: **18°C**
Toiletten, Flure, Nebenräume: **15°C**
Treppenhäuser: **10°C**
- ✓ Sind **Heizkörper** durch Mobiliar zugestellt?
 - ! Die Möblierung umstellen oder ändern.
- ✓ Gibt es dauergekippte oder geöffnete **Fenster**?
 - ! Stattdessen gezieltes Stoßlüften von ca. 5 Minuten. Wichtig ist es, dabei einen Durchzug zu schaffen und die Heizkörperventile zu schließen.
- ✓ Passt die **Kleidung** zur Jahreszeit?
 - ! Bevor die Heizungstemperatur angepasst wird, sollte darauf geachtet werden, dass alle der Jahreszeit angemessen gekleidet sind.



www.energieagentur-rsk.de

Strom

- ✓ Sind **Lampen** oder andere Beleuchtung ausgeschaltet?
 - ! Bei ausreichend Tageslicht können die Lampen ausgeschaltet werden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, die Beleuchtung nach Unterrichtschluss und bei Pausen ab 5 Minuten ganz auszuschalten.
- ✓ Fällt genug **Tageslicht** in den Raum?
 - ! Prüfen, ob die Fenster sauber sind. Raumgestaltung so verbessern, dass weniger elektrisches Licht benötigt wird.
- ✓ Gibt es Elektrogeräte im **Standby**-Modus?
 - ! Idealerweise das Gerät komplett vom Strom trennen, Entweder durch das Stecker ziehen oder durch eine schaltbare Steckdosenleiste. Vor allem auf Smartboards und Ladewägen/Ladeschränke achten.



Wasser

- ✓ Wie werden die **Hände gewaschen**?
 - ! Zum Händewaschen sollte kaltes Wasser verwendet werden.
- ✓ Gibt es **tropfende Wasserhähne**?
 - ! Den Hahn richtig zudrehen. Falls dieser immer noch tropft, dem Hausmeister melden.

