

Energiespartipps in der Kita

CHECKLISTE

Wärme

- ✓ Ist die **Raumtemperatur** angemessen?
(Gruppenräume 20°C, Flure 15°C, Sporthallen 17°C)
 - ! Ggf. Thermostatventile auf niedrigere Stufe stellen.
- ✓ Sind **Heizkörper** durch Mobiliar zugestellt oder hinter einer Verkleidung?
 - ! Möblierung ändern und Verkleidung sofern möglich entfernen.
- ✓ Geht die **Temperatur** nachts und am Wochendende zurück?
 - ! Nachtabenkung der Heizung prüfen.
- ✓ Ist die Uhrzeit der **Heizung** richtig eingestellt?
 - ! Uhrzeit richtig einstellen.
- ✓ Auf wie viel Grad Celsius erhitzt sich das **warme Wasser**?
 - ! Je nach Art des Warmwasserspeichers und der Verwendung können unterschiedliche Temperaturen eingestellt werden (i.d.R. 40°C - 55°C). Dabei allerdings auf Schutz vor Legionellen achten.



Energieagentur
Rhein-Sieg

www.energieagentur-rsk.de

Strom

- ✓ Sind **Elektrogeräte** auf Standby?
 - ! Abschalten, Netzstecker ziehen oder abschaltbare Steckerleiste anschließen.
- ✓ Sind noch alte **Glühlampen** eingebaut?
 - ! Ersetzen durch Energiesparlampen oder LEDs.
- ✓ Sind verschiedene **Lichter in Gruppenräumen** einzeln schaltbar?
 - ! Beleuchtung an Tageslichtverhältnisse anpassen. Lichtschalter markieren.
- ✓ Ist die **Temperatur des Kühlschranks** richtig eingestellt?
 - ! Der Kühlschrank sollte eine Temperatur von etwa +7°C haben, die Gefriertruhe optimalerweise -18°C. Die Gefriertruhe sollte regelmäßig abgetaut werden.

Lüften

- ✓ Gibt es dauergekippte **Fenster**?
 - ! Stattdessen gezieltes Stoßlüften von ca. 5 Minuten. Wichtig ist es, dabei einen Durchzug zu schaffen und die Heizkörperventile zu schließen.
- ✓ Sind **Türen** hin zu kälteren Räumen oder dem Außenbereich dauerhaft geöffnet?
 - ! Türen zwischen den wärmeren Gruppenräumen und dem Flur sollten geschlossen bleiben, ggf. Feststeller entfernen oder Türschließer kaufen.